

Pautas	1. Assinatura da 25ª. Ata da reunião do COMSAB, realizada dia 09/09/2025 2. Saldo do Fundo de Saneamento Básico 3. Resposta da ARSESP referente ao e-mail do COMSAB enviado dia 18/08/2025, sobre os pontos irregulares de lançamento de esgoto na rede da Sabesp 4. Resposta da Sabesp sobre a Paralisação da Obra de Remanejamento da Adutora de Água Tratada da Sabesp, que teve início em 2019; 5. Parecer da ARSESP sobre a cobrança de taxa de disponibilidade de rede dos imóveis soleira negativa que instalaram biodigestor, amparados pela Lei Municipal nº. 2.315 de 04/07/2022; 6. Atualização sobre o tratamento das águas no bairro do Cantagalo 7. Consulta Pública da ARSESP nº. 07/2025 (estabelece critérios e procedimentos para o ressarcimento de investimentos realizados por empreendedores imobiliários que caracterizam antecipação de obrigações do prestador de serviços públicos de bastecimento de água e/ou esgotamento sanitário. 8. Solicitação nº. 106 no SIGAM PLUS, na plataforma URAE-1 Demandas em 22/09/2025 9. Solicitação nº. 107 no SIGAM PLUS, na plataforma URAE-1 Demandas em 24/09/2025 10. Solicitação nº. 108 no SIGAM PLUS, na plataforma URAE-1 Demandas em 08/10/2025 11. Minuta da ARSESP Indicador e Conformidade da Execução de Reposição de Pavimentos – ICERP Consulta Pública 09/2025. De 9/09/25 a 29/10/25 12. Pautas da 8ª reunião Comitê Técnico URAE -1 Sudeste 13. Atualizações sobre o Tratamento de Água no bairro do Cantagalo 14. Assuntos diversos
01 02 03 04 05 06 07	Aos 30 dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco, às nove horas no prédio da Secretaria Municipal de Saúde (Sala da Vigilância Sanitária), localizado na Rua Cel. Ferreira Júnior, 65, Centro, em São Bento do Sapucaí, foi aberta a Vigésima Sexta Reunião Ordinária do COMSAB. Participaram os membros descritos no final desta ATA. A Vice-Presidente senhora Renata, após cumprimentar os membros presentes, deu início as pautas do dia.
08 09	1. Assinatura da 25ª. Ata da reunião do COMSAB, realizada dia 09/09/2025. Todos os participantes que estiveram presentes assinaram.

10 **2. Saldo do Fundo de Saneamento Básico**, conta bancária nº 15.799-6, no
11 valor de R\$102.335,81 referente ao repasse dos 4% da receita líquida do
12 trimestre da Sabesp no município. Lembrando que o Fundo foi habilitado
13 pela ARSESP em 10/12/2024. Até a presente data foram efetuados três
14 repasses: sendo o primeiro no dia **24/04/2025** (proporcional a data de
15 habilitação no valor de R\$11.503,93, o segundo no dia **11/06/2025**, no valor
16 de R\$44.292,35 (1º trimestre de 2025) e o terceiro no dia 10/09/25, no valor
17 de R\$43.250,36 (2º trimestre de 2025). O recurso do Fundo está numa
18 aplicação e até a presente data não foi utilizado. Lembrando que o Conselho
19 de Saneamento Básico tem caráter consultivo e não deliberativo.

20 **3. Resposta da ARSESP em 08/10/2025, referente ao e-mail do COMSAB**
21 **enviado dia 18/08/2025, sobre os pontos irregulares de lançamento de**
22 **esgoto na rede da Sabesp:** De acordo com a Nota Técnica OV nº 11/2025,
23 a Prestadora informou que foi realizada vistoria técnica na Ponte de acesso
24 ao bairro Quilombo e que durante as inspeções não foram identificados
25 lançamentos ou extravasamentos de esgoto nas imediações da ponte ou em
26 áreas próximas ao curso d'água. Durante a vistoria na entrada da Vila do
27 Serrano a Prestadora constatou que a rede coletora de esgoto corre em
28 paralelo à galeria de águas pluviais, favorecendo interferências entre
29 sistemas. Foram identificados trechos quebrados e obstruções na rede
30 coletora, causada por descarte inadequado de objetos, resultando em
31 transbordos para a galeria pluvial. Para solucionar os problemas identificados
32 durante as vistorias foram executados televisionamento da rede, lavagem
33 preventiva, construção de poço de visita (PV), reparo da rede coletora de
34 esgoto e teste de fumaça para identificação de conexões indevidas. A
35 Prestadora informou que durante a execução do teste de fumaça revelou-se
36 a existência de imóveis com lançamento de águas pluviais na rede de
37 esgoto, fato que pode agravar os problemas de obstrução e extravasamento.
38 Essas afirmações foram corroboradas pelo relatório fotográfico apresentado
39 pela Prestadora junto à Carta GRF nº0617-2025 [juntada a este processo
40 SEI 133.00002980/2025-17, documento Carta GRF-0617-2025 Sabesp –
41 Prot. 141202 – 04/09/2025 (0081366620)]. Conclui-se que a Prestadora
42 realizou ambas as vistorias de forma adequada, identificou os problemas
43 existentes na entrada da Vila do Serrano e tomou as medidas necessárias
44 para o reestabelecimento do funcionamento da rede coletora de esgoto. O
45 fato de alguma não conformidade não ter sido apontada nesse relatório não
46 exime a Prestadora de saná-la. Relatório expedido em 29/09/2025 por Rafael
Fontes Especialista em Regulação e Fiscalização de Serviços Públicos.

47 **4. Resposta da Sabesp sobre a Paralisação da Obra de Remanejamento**

48 **da Adutora de Água Tratada da Sabesp, que teve início em 2019.** No dia
49 18/08/2025 a Companhia através do Ofício H-4.052/2025 (CI nº
50 108.748/2025) esclareceu que, "no ano de 2019, foi realizado um
51 remanejamento emergencial no trecho compreendido entre a Estação de
52 Tratamento de Água (ETA) e a Praça adjacente à Santa Casa, em razão das
53 recorrentes ocorrências de vazamentos na rede existente". "Dando
54 continuidade às ações de aprimoramento das redes de distribuição, está
55 sendo planejado o remanejamento do trecho central da cidade. Tal
56 intervenção, de caráter administrativo, implicará impactos significativos no
57 fluxo de tráfego da região, interferindo no acesso a estabelecimentos
58 públicos e privados, tais como o Fórum, instituições bancárias, Pronto
59 Socorro, Mercado Municipal e a Praça Central. A execução da obra está
60 prevista para o período de março a agosto de 2026, com o intuito de
61 minimizar riscos e transtornos decorrentes do período chuvoso. Além da
62 substituição da adutora, será necessária a instalação de novas redes de
63 distribuição, com o objetivo de eliminar conexões existentes na adutora
64 principal e ajustar as pressões de abastecimento na área atendida.
65 Destacamos que as vias onde serão realizadas as intervenções são estreitas
66 e utilizadas para estacionamento de veículos, sendo necessária a
67 interrupção temporária do tráfego durante a execução dos serviços de
68 assentamento das redes. Anexo encontra-se o esboço da rede a ser
69 implementada nos logradouros."

70 **5. Parecer da ARSESP sobre a cobrança de taxa de disponibilidade de**
71 **rede dos imóveis soleira negativa que instalaram biodigestor,**
72 **amparados pela Lei Municipal nº. 2.315 de 04/07/2022.** A solicitação foi
73 realizada no SIGAM URAE-1 Demandas. Ainda não obtivemos resposta.
74 Demandas,

75 **6. Consulta Pública da ARSESP nº. 07/2025 (estabelece critérios e**
76 **procedimentos para o ressarcimento de investimentos realizados por**
77 **empreendedores imobiliários que caracterizam antecipação de**
78 **obrigações do prestador de serviços públicos de bastecimento de água**
79 **e/ou esgotamento sanitário.** O COMSAB não fez considerações sobre o
80 assunto.

81 **7. Solicitação nº. 106 no SIGAM PLUS, na plataforma URAE-1 Demandas**
82 **em 22/09/2025.** No dia 19/09/2025, a Sabesp através do Ofício H-4788/2025
83 da Sabesp, apresentou uma lista com 59 móveis, localizados na zona urbana
84 e rural, a serem notificados para regularização do esgoto na rede da
85 Companhia. Foi questionado no SIGAM que a Sabesp continua

86 encaminhando listas sem antes ter vistoriado os imóveis para constatar:
87 soleira negativa, instalação de biodigestor, redes interligadas e que
88 novamente a Companhia não atualizou o cadastro dos clientes. Foi solicitado
89 que a Sabesp realize orientações técnicas e acompanhamento nas obras de
90 soluções alternativas na zona rural. No dia 24/10/25 a Sabesp respondeu
91 através do Ofício H-5.338/2025, que a lista encaminhada possui caráter
92 colaborativo, destinada a subsidiar o município no exercício de seu poder de
93 polícia administrativa. E que as soluções de saneamento rural aguardam
94 regulamentação pela ARSESP, que definirá os modelos operáveis pela
95 Sabesp e os serviços a serem ofertados. Tanto o Censo Rural quanto o
96 processo de validação regulatória estão em andamento, e a fase de
97 planejamento execução será iniciada após sua conclusão.

98 **8. Solicitação nº. 107 no SIGAM PLUS, na plataforma URAE-1 Demandas**
99 **em 24/09/2025.** Eu Sílvia como representante do município no Conselho
100 Deliberativo e Comitê Técnico III da URAE-1, informei os presentes que
101 questionei o senhor Meunim Rodrigues de Oliveira Júnior, Diretoria de
102 Relações Institucionais e Sustentabilidade da Sabesp, de quem seria a
103 competência de notificar os imóveis da zona rural para instalação de
104 biodigestores em locais onde não há rede coletora da Sabesp, uma vez que
105 o Novo Contrato Regionalizado nº 01/2024, cita que a Companhia é
106 responsável por levar água tratada e instalar soluções alternativas para o
107 esgoto na zona rural, em todo o território do município, na área atendível. O
108 município não tem legislação obrigando os proprietários que para instalar o
109 biodigestor devem contratar um profissional pra fazer um projeto e recolher
110 ART e ainda garantir a execução correta. A ARSESP até dezembro de 2025
111 irá deliberar sobre as soluções alternativas. O COMSAB participou com
112 contribuições. No dia 24/10/25 a Sabesp respondeu (Ofício H-5.338/2025)
113 que as soluções de saneamento rural aguardam regulamentação pela
114 ARSESP, que definirá os modelos operáveis e os serviços a serem
115 ofertados. Tanto o Censo Rural quanto o processo de validação regulatória
116 estão em andamento, e a fase de planejamento execução será iniciada após
117 sua conclusão.

118 **9. Solicitação nº. 108 no SIGAM PLUS, na plataforma URAE-1 Demandas**
119 **em 08/10/2025.** Eu Sílvia solicitei a Sabesp priorização do bairro Cantagalo
120 no Plano de Investimentos de 2026.
121 No Ofício H-0096/2025 (Processo SEI nº. 5.499/2025), foi citado que o poço
122 perfurado proveu uma vazão insuficiente para abastecer o número de
123 moradores atualmente residentes e população flutuante na região. E que
124 seria necessário estudo para perfuração de um novo poço para compor o

125 sistema de abastecimento. Os projetos e obra estão previstos no
126 planejamento plurianual da Sabesp, com prazo de conclusão das obras até o
127 ano de 2028. E que essa previsão foi encaminhada à Câmara Municipal de
128 São Bento do Sapucaí, em outubro de 2024, através da Nota Técnica OV
129 010/2024. Já no Ofício H-2.293/2025 (CI nº. 111.671/2024 – Processo SEI nº
130 20.00017877/2024-41, a Sabesp informou novamente que o poço perfurado
131 apresentou vazão insuficiente para atender à demanda da população local e
132 que os estudos técnicos pra definição de um novo ponto e perfuração
133 encontram-se em andamento, com conclusão prevista para o mês de outubro
134 de 2025. Finalizada essa etapa, será iniciada a implantação de um novo
135 poço, de forma a viabilizar a ampliação do sistema de abastecimento da
136 região. Foi questionado que, na segunda quinzena de setembro de 2025,
137 técnicos da Sabesp estiveram no poço já perfurado no bairro Cantagalo, com
138 o objetivo de realizar nova medição de vazão e solicitado o envio do
139 resultado obtido nessa medição, bem como informações sobre os próximos
140 passos previstos para a conclusão da obra, Foi reforçada a constante
141 preocupação com a saúde e o bem-estar dos moradores e reiterado que o
142 bairro Cantagalo recebe regularmente peregrinos que percorrem o Caminho
143 da Fé com destino à cidade de Aparecida. Esses visitantes costumam
144 pernoitar e realizar suas refeições no referido bairro, o que reforça a
145 importância de garantir condições adequadas de infraestrutura e
146 saneamento. Contudo foi solicitado que, caso não seja possível a conclusão
147 das obras em 2025, que o sistema de tratamento de água no bairro do
148 Cantagalo seja incluído no Plano de Investimentos de 2026, com previsão de
149 conclusão para o primeiro trimestre do referido ano.

150 **10. Minuta da ARSESP Indicador e Conformidade da Execução de**
151 **Reposição de Pavimentos – ICERP Consulta Pública 09/2025. De 9/09/25**
152 **a 29/10/25. No houve participação do COMSAB.**

153 **11. Pautas da 8ª e 9ª reunião Comitê Técnico URAE -1 Sudeste (Região**
154 **do Vale do Paraíba e Litoral Norte).** Eu Silvia, representante do município,
155 expliquei que a 8ª reunião virtual aconteceu no 29/09/2025 e os temas
156 abordados foram: **Decreto de Utilidade Pública**, apresentado pela
157 ARSESP, cujo objetivo é viabilizar desapropriações ou serviços
158 administrativas em favor do poder concedente, com operacionalização pela
159 concessionária. **Apresentação da Sabesp sobre DUP poligonal.** Esse
160 sistema abrange uma área maior, como um bairro, quadra, sem
161 necessariamente identificar cada imóvel individualmente. É utilizado para
162 grandes projetos e permite uma melhor identificação dos imóveis no
163 procedimento de desapropriação e negociação amigável ou aquisição

164 negociada. Foi comunicado o encerramento da rodada de reuniões
165 individuais municipais deste comitê sobre os núcleos informais urbanos para
166 atendimento da Sabesp. Foi comunicado sobre a minuta de deliberação que
167 estabelece critérios e procedimentos para o ressarcimento de investimentos
168 realizados por empreendedores imobiliários que caracterizem antecipação de
169 obrigações do prestador de serviços públicos de abastecimento de água e/ou
170 esgotamento sanitário, aberta para consulta pública até 19/10. Foi solicitado
171 aos municípios que acessem a minuta e façam as contribuições.
172 **Fiscalização de uso do solo pela Prefeitura:** Comunicada a
173 disponibilização da base de dados de imóveis não conectados à rede de
174 esgotamento sanitário, conforme previsto no Contrato de Concessão nº
175 01/2024, com listagem por município.
176 Já a 9ª reunião do Comitê Técnico, realizada no dia 29/10/2025, às 9h30,
177 teve como pautas a aprovação da ata da 8ª reunião (disponibilizada no
178 SIGAM – Sistema de Demandas URAE 1), atualizações da Tarifa Social
179 Paulista e assuntos gerais e inclusões de urgência na Ordem do Dia. Nesta
180 reunião eu Silvia, solicitei previsão para o início do Censo Rural no município
181 (segundo o Contrato nº 01/2024 deve ser finalizado até 31/12/2026) e ainda
182 previsão da ARSESP para Deliberação das Soluções Alternativas para o
183 abastecimento de água e esgoto, porque esses dois itens são necessários
184 para que a Sabesp possa iniciar seu atendimento na zona rural até 2029.

185 **12. Atualizações sobre o Tratamento de água no bairro do Cantagalo**

186 Eu Silvia expliquei que em 28/08/2025 solicitei no SIGAM (URAE-1
187 Demandas), uma parceria da Sabesp no tratamento provisório das minas do
188 bairro Cantagalo. No dia 29/10/2025, através Ofício H-5.399/2025 - CI nº
189 122.643/2025 a Sabesp informou que realizou vistoria técnica, no local em
190 03/09/2025 e constatou que o sistema atual das minas não apresenta
191 condições operacionais para atendimento pela Sabesp. Dessa forma, tendo
192 em vista a existência de poço perfurado pela Sabesp em 2022, foram
193 realizadas as seguintes ações: Teste de Vazão (02/10/2025): O poço
194 Cantagalo apresentou produção estimada de 144 m³/dia, volume suficiente
195 para atender à demanda atual dos moradores; Análise da Qualidade da Água
196 Bruta (02/10/2025): Os resultados laboratoriais indicaram conformidade dos
197 parâmetros físico-químicos com a legislação vigente, sendo necessário
198 apenas o ajuste de cloro e flúor para garantir a potabilidade. Em visita
199 técnica com o Secretário Municipal de Meio Ambiente, realizada em
200 08/10/2025, foi identificado local de interesse para instalação do reservatório,
201 que permitirá o abastecimento por gravidade ao núcleo habitado. O terreno é
202 de propriedade particular, cuja articulação está sendo conduzida pela
203 Prefeitura Municipal. A Sabesp aguarda as tratativas e o envio do polígono

204 da área para dar continuidade aos levantamentos topográficos e aos
205 dimensionamentos do conjunto moto-bomba, linha de recalque e redes de
206 distribuição. Com base nas informações obtidas e nas vistorias realizadas, a
207 Sabesp encontra-se em processo de estudo de alternativas técnicas, iniciado
208 pela avaliação do poço existente e pela definição da área destinada à
209 reservação. A partir da confirmação da cessão da área e da obtenção dos
210 dados complementares, serão elaboradas as propostas de dimensionamento
211 das infraestruturas necessárias à implantação de um sistema emergencial de
212 abastecimento, condicionado à viabilidade técnica e jurídica, bem como
213 demais normativos aplicáveis.

214 **13. Assuntos Extras**

215 **13.1. Levantamento das Prioridades dos Investimentos Obrigatórios no**
216 **Município, contemplados no Anexo II do Novo Contrato de Concessão**
217 **nº 01/2024.** Os membros do COMSAB optaram por priorizar as
218 necessidades do município e solicitar a Sabesp que as inclua no Plano de
219 Investimentos de 2026.

220 1) Implantação do Sistema de Abastecimento de água no bairro do
221 Cantagalo (em andamento – prioridade máxima).

222 2) Conclusão do remanejamento da rede de adutora de água bruta no bairro
223 Paiol Grande.

224 3) Ampliação da área da coleta de esgoto no bairro do Serrano (até o ultimo
225 imóvel abastecido por água tratada pela Companhia)

226 4) Ampliação da área da coleta de esgoto na Vila dos Costas no bairro do
227 Quilombo

228 5) Remanejamento da adutora de água tratada de cimento amianto da zona
229 alta por tubo Defofo.

230 6) Remanejamento e ampliação da adutora de água tratada de cimento
231 amianto

232 7) Implantação do Sistema de coleta de esgoto no bairro do Pinheiro

233 Solicitamos, portanto, a análise e consideração dessas prioridades na
234 elaboração do referido plano, de modo a assegurar a continuidade e a
235 efetividade dos serviços de saneamento básico prestados à população.

236 **13.2. Consulta Pública nº. 06/2025 da ARSESP sobre abastecimento de**
237 **água e esgoto por meio de soluções alternativas.** Eu Sílvia expliquei que
238 segundo informações colhidas, a ARSESP está compilando as
239 considerações enviadas pelos municípios e que irá deliberar entre novembro
240 ou dezembro deste ano.

COMSAB
São Bento do
Sapucaí

**Ata da Vigésima Sexta
Reunião Ordinária do Conselho
Municipal de Saneamento Básico**

241 Sem mais assuntos a discutir, eu Silvia Helena da Silveira, redijo e assino a
242 presente ata juntamente com os demais membros que estiveram presente na
243 Vigésima Quinta Reunião Ordinária do COMSAB. São Bento do Sapucaí, 30
244 de outubro de 2025.

**I - Titulares de Serviço
(Vigilância Sanitária Municipal)**

Silvia Helena da Silveira
Titular: Silvia Helena da Silveira - CPF: 109.XXX.XXX-30.
Suplente: Karina Pereira Alves Lino - CPF: 407.XXX.XXX-61.

**II - Representantes de Órgãos do Governo Municipal relacionado ao Setor de
Saneamento Básico.**

(Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente)

Titular: Cristian Aparecido Ribeiro - CPF: 097.XXX.XXX-94. Não compareceu.
Suplente: Rafael Olímpio Silva - CPF: 429.XXX.XXX-52. Não compareceu.

**III - Representantes dos Prestadores de Serviços Públicos
(Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento)**

Titular: Amanda Nascimento - CPF: 430.XXX.XXX- 50. Não compareceu.
Suplente Titular: Emily Christine de Souza - CPF: 469.XXX.XXX-14. Não compareceu.

**IV - Representantes dos Usuários de Saneamento Básico
(Usuários de água e esgoto tratados pela Sabesp)**

CH
Titular: Cássia Schroeder Buitoni - CPF: 182.XXX.XXX-61

AD
Suplente: Antônio Cláudio Domingues - CPF: 886.XXX.XXX-91

**V - Representantes de Entidades Técnicas
(Segurança Pública Municipal e Defesa Civil)**

Titular: Ian Guimarães Silva - CPF: 097.XXX.XXX-94. Não compareceu.
Suplente: Gabriel Teixeira Xavier - CPF: 386.881.XXX-71. Não compareceu.

**VI - Representantes de Organizações da Sociedade Civil
(Coletivo Virando Sustentável SBS e Coletivo Mãos Dadas)**

RA
Titular: Renata Fontes Leite - CPF: 216.XXX.XXX-01.
Suplente: Maíra Dzedzej - CPF: 289.XXX.XXX-92. Não compareceu.

COMSAB
São Bento do
Sapucaí

**Ata da Vigésima Sexta
Reunião Ordinária do Conselho
Municipal de Saneamento Básico**

CHS
A

VII- Representantes de Entidades de Defesa do Consumidor

(Conselho Municipal de Usuários de Serviços Públicos - COMUSP)

Titular: Antônio Marcos de Lima - CPF: 392.XXX.XXX-38. Não compareceu.

Suplente: Larissa Pereira Sanches Furtado. CPF: 289.XXX.XXX- 6. Não compareceu.
