

Assunto: **PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - Dispensa Eletrônica nº 20/2026**
De: GJM EVENTOS <licitacoes.gjmeventos@gmail.com>
Para: <secretaria@saobentodosapucai.sp.gov.br>
Cc: <gjmeventosoficial@gmail.com>
Data: 10/08/2026 12:12

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ/SP
Ref.: Dispensa Eletrônica nº 20/2026
Objeto: Contratação de estrutura para o Aniversário da Cidade

A **GJM EVENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **68.158.106/0001-51**, com sede na Rua Novo Hamburgo, nº 349, Jardim Vista Alegre, Embu das Artes/SP, CEP 06807-060, neste ato representada por **Gláucia Maria de Oliveira Lima**, CPF nº **400.104.708-08**, vem, respeitosamente, solicitar esclarecimentos acerca das especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência da Dispensa Eletrônica nº 20/2026, tendo em vista a necessidade de correta compreensão do objeto e adequada formação da proposta comercial. Os dados da representante foram extraídos do documento de identificação apresentado.

Após análise do Termo de Referência, foram identificados os seguintes pontos que necessitam de esclarecimento:

1. ITEM 5 – BANHEIROS QUÍMICOS COMUNS – DIVERGÊNCIA DE QUANTITATIVOS

Na fundamentação da contratação, consta previsão de **06 (seis) banheiros químicos comuns e 02 (dois) banheiros PNE por dia durante sete dias**, além de **04 (quatro) banheiros químicos adicionais por dia nos dias 15 e 16 de agosto de 2026**.

Entretanto, na especificação do Item 5, consta a disponibilização de **10 (dez) banheiros químicos comuns por dia no período de 14 a 17 de agosto de 2026**, totalizando **40 (quarenta) diárias**.

Diante da divergência, solicita-se esclarecer:

- a)** Qual quantitativo deverá efetivamente ser considerado para elaboração da proposta do Item 5?
- b)** Deverão ser disponibilizadas 10 cabines por dia durante os quatro dias, de 14 a 17/08/2026, totalizando 40 diárias?
- c)** A referência a "sete dias" constante da fundamentação deverá ser desconsiderada?

2. ITEM 4 – GERADOR A DIESEL 125 KVA – QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS

O Item 4 estabelece quantitativo de **02 (duas) diárias**, referentes aos dias 15 e 16 de agosto de 2026.

Contudo, a especificação determina que deverá ser destinado **"um gerador principal e outro gerador auxiliar"**, circunstância que gera dúvida quanto à quantidade efetiva de equipamentos a serem disponibilizados simultaneamente.

Solicita-se esclarecer:

- a)** As 02 diárias correspondem à disponibilização de **01 gerador de 125 kVA por dia**, durante os dias 15 e 16/08/2026?
- b)** Ou deverão ser disponibilizados **02 geradores simultaneamente por dia**, sendo 01 principal e 01 auxiliar?
- c)** Caso sejam exigidos dois equipamentos simultaneamente, ambos deverão possuir potência de **125 kVA**?
- d)** Caso sejam necessários dois geradores simultaneamente durante os dois dias, como deverá ser considerada a remuneração do gerador auxiliar, tendo em vista que a planilha apresenta apenas 02 diárias para o item?

3. ITEM 4 – GERADOR – COMBUSTÍVEL E HORAS DE FUNCIONAMENTO

O Termo de Referência estabelece que o fornecimento do combustível será de responsabilidade da contratada, além da disponibilização de suporte técnico e operador presencial durante o evento.

Considerando que o consumo de combustível está diretamente relacionado ao período de funcionamento e à carga aplicada ao equipamento, solicita-se informar:

- a) Qual será o horário previsto de funcionamento do gerador nos dias 15 e 16/08/2026?
- b) Qual a quantidade estimada de horas de operação por dia?
- c) O equipamento deverá permanecer ligado continuamente durante todo o período do evento ou somente durante horários determinados pela Administração?

4. ART/RRT – RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Considerando as disposições do Termo de Referência relacionadas à apresentação de ART/RRT quando exigida pela legislação e pelos órgãos fiscalizadores, solicita-se esclarecer:

- a) Para quais itens/estruturas será obrigatória a emissão e apresentação de **ART ou RRT**?
- b) Será admitida uma única ART/RRT abrangendo o conjunto das estruturas ou deverá ser emitido documento específico para cada estrutura/serviço?
- c) Em qual momento deverá ocorrer a apresentação da ART/RRT?

5. NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS

O Termo de Referência contém indicação de que a sujeição às normas técnicas "não se aplica", entretanto, nas especificações dos itens, são mencionadas expressamente normas e requisitos como **NBR 5410, NR-18, NR-35 e Instrução Técnica nº 10/2019 do Corpo de Bombeiros**, além de outras normas aplicáveis.

Diante disso, solicita-se esclarecer:

- a) Quais normas técnicas deverão ser obrigatoriamente atendidas pela contratada?
- b) Será exigida a apresentação de certificados, laudos, ART/RRT ou outros documentos comprobatórios do atendimento dessas normas?
- c) Em caso positivo, quais documentos deverão ser apresentados e em qual momento do procedimento/execução?

6. ITENS 5 E 6 – LOCAL DE INSTALAÇÃO DOS BANHEIROS QUÍMICOS

O Termo de Referência estabelece que os banheiros químicos serão instalados em local a ser definido pela Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Desenvolvimento Econômico.

Considerando a necessidade de planejamento do transporte, instalação, higienização diária e acesso do veículo responsável pela sucção dos dejetos, solicita-se:

- a) Informar o(s) endereço(s) exato(s) onde serão instalados os banheiros químicos comuns e PNE.
- b) Confirmar se o local permitirá acesso diário de veículo destinado à limpeza, higienização e sucção dos dejetos.
- c) Informar se todos os banheiros ficarão concentrados em um único local ou distribuídos em diferentes pontos do Município.

Diante do exposto, solicitamos os esclarecimentos acima para que a empresa possa elaborar sua proposta comercial de maneira **correta, isonômica e compatível com as efetivas obrigações da futura contratada**, especialmente considerando que os pontos relacionados aos quantitativos de banheiros e geradores possuem impacto direto na composição dos custos.

Agradecemos antecipadamente e aguardamos os esclarecimentos.



Mariana Alves

Especialista em Licitações

(11) 98749-8960

GJM Eventos

Licitações • Estratégia • Segurança • Resultado